



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Świebodzin, 14.05.2020 r.

Znak sprawy ZP.PN.4.2020

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa myjni dezynfektora, myjni do kaczek i basenów oraz ogrzewacza pacjenta dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

Pytanie 1

Dotyczy Parametry Techniczne – zadanie nr 3

Czy Zamawiający w obecnej rozdzielni dysponuje zapasem mocy 20kW oraz miejscem do wpięcia zabezpieczenia myjni (min.7 pól)?

Odpowiedź 1

Istniejąca rozdzielnia dysponuje zapasem mocy 20kW oraz miejscem do wpięcia zabezpieczeń myjni w ilości 7 pól.

Odpowiedzi udzielili:

Jacek Makowski.....

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
I ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Jacek Makowski

Sporządził: Joanna Piotrowska.....

Zatwierdził:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.