

Świebodzin, 03.08.2020 r.

Znak sprawy ZP.PN.13.2020

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przebudowa części pomieszczeń dla oddziału ortopedii B, zlokalizowanego na 1 piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ciepłej, medycznej oraz elektroenergetycznej w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto – II postępowanie.

Prosimy o doprecyzowanie następujących pozycji:

Pytanie 1

Poz. 86 d.1.8 Montaż przy drzwiach tabliczek informacyjnych ze stali nierdzewnej – 1 kpl.
Ile sztuk składa się na komplet?

Odpowiedź 1

1 komplet – 21 sztuk tabliczek.

Pytanie 2

Poz. 105 d.1.9.1 Krzesło konferencyjne – 1 kpl.
j. w. – ile sztuk wchodzi w komplet krzeseł?

Odpowiedź 2

Krzesło konferencyjne – 1 komplet – 1 sztuka.

Pytanie 3

Poz. 85 d.1.8 Montaż ochraniaczy załóżkowych w salach chorych przy łózkach z paneli po 2 egzemplarze na łóżko, w kolorze białym RAL 9010.

Jakie wymiary mają mieć w/w ochraniacze?

Odpowiedź 3

Ochraniacze załóżkowe o wymiarach 200x1000x3 mm – konstrukcja z rdzeniem aluminiowym wyposażonym w amortyzator z elastomeru – 6 kompletów (1 komplet = 2 sztuki).



Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.

LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

<http://www.loro.pl>

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Odpowiedzi udzielił: Jacek Makowski.....*Makowski*.....

Sporządził: Joanna Piotrowska.....*Piotrowska*.....

Zatwierdził:

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.