



# LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1  
66-200 Świebodzin

REGON 000290630  
NIP 9271938119

tel.: 68 475 06 01    <http://www.loro.pl>  
fax: 68 475 06 02,    mail: [lco@loro.pl](mailto:lco@loro.pl)

Świebodzin, 28.08.2018 r.

**Znak sprawy ZP.ZO.44.2018**

## Wyjaśnienia do pytań

**Dotyczy zapytania ofertowego:** wymiana nieczynnej instalacji przywoławczej – V postępowanie.

### Pytanie 1:

Proszę o informację czy dopuszcza się system bezprzewodowy, czy przewody istniejące są do wykorzystania w nowym systemie, jak będą prowadzone prace w jakich godz. czy sale będą bez pacjentów podczas wymiany elementów ma to istotny wpływ na czas okres wykonania zadania jak również a cenę.

### Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że dopuszcza system bezprzewodowy zgodnie z opisem umieszczonym w postępowaniu.

Zamawiający nie ma wiedzy czy istniejące przewody są do wykorzystania w nowym systemie. Prace podczas wymiany elementów muszą być prowadzone w czasie pracy oddziałów tj. 8:00-15:00, na salach będą pacjenci.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.