

URZĄD MIEJSKI
66-200 Świebodzin tel. (068) 475 0910
ul. Rynekowa 2 tel. (068) 475 0911

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„PLAN-PROJEKT”
ul. Strzelecka 20
66-200 Świebodzin

GKiM.6331.4.2014.MK

Dotyczy: wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych.

W nawiązaniu do otrzymanego wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLAN-PROJEKT”, działającym z upoważnienia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie dot. wydania warunków technicznych na wykonanie przyłącza odprowadzającego wody opadowe do kanalizacji deszczowej z działki nr 291/5 zlokalizowanej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. Zamkowej poniżej przedstawiam warunki, jakie należy spełnić w celu odprowadzenia tych wód:

1. Wody deszczowe z projektowanego parkingu, należy odprowadzić do miejskiej kanalizacji deszczowej kd800 poprzez wybudowanie nowej studni rewizyjnej. Studnię wybudować na istniejącym kolektorze deszczowym zlokalizowanym w działce nr 291/5. Lokalizację nowej studni oznaczono na mapie kolorem zielonym.
2. Studnię rewizyjną zaprojektować i wybudować zgodnie z obowiązującymi normami.
3. Projektowana sieć zaopatrzyć w zawór zwrotny typu WaStop w studni wjazdowej.
4. Dozwolony bezpośredni zrzut wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej wynosi $Q = 16,54 \text{ dm}^3/\text{s}$.
5. Teren i wykonanie podłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi technicznemu w obecności przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
6. Wykonane przyłącze należy zinwentaryzować geodezyjne i uzyskać z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapę powykonawczą z zinwentaryzowanym przyłączem, a operat pomiarowy przekazać do Urzędu Miejskiego.
7. W przypadku stwierdzenia samowolnego podłączenia się do sieci będącej własnością Gminy odbiory wód opadowych i roztopowych zostaną wstrzymane, a sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.
8. Integralną częścią powyższych warunków jest załączona mapa sytuacyjno-wysokościowa.
9. Teren, na którym będą prowadzone roboty, należy doprowadzić do stanu pierwotnego i uporządkować po przeprowadzonych robotach.
10. Zajmujący pas drogowy dróg gminnych lub teren gminny, w terminie 14 dni przed planowanym zajęciem, zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Burmistrza Świebodzina na zajęcie pasa drogowego lub terenu gminnego.
11. W przypadku kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, trasę projektowanego uzbrojenia, należy uzgodnić z właścicielem urządzenia.
12. Zalecane materiały do budowy przyłącza: rury PCV-lite (SN min. 0,8kN/m²).
13. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej ponosi inwestor. Po wybudowaniu przyłącza pozostaje na majątku i w eksploatacji inwestora.
14. Po uzyskaniu warunków technicznych, należy wykonać projekt przyłącza i uzgodnić dokumentację w tutejszym Urzędzie Miejskim. Do wniosku należy załączyć 2 egzemplarze Projektu Budowlanego inwestycji.
15. Niniejsze warunki techniczne i ogólne tracą ważność po upływie jednego roku od daty ich wydania.

W załączeniu:

1. Mapa do celów projektowych 1:500 – 1 egz.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Tomalak
Z-CIA BURMISTRZA