

p.p. 73,00 m n.p.m.

	D1	SEP	D2	D3	Wp3
Rzędna terenu istniejącego	78,00	78,00	78,00	77,98	78,18
Rzędna dna rurociągu [m]	75,94 / 76,14	00,00	76,54	76,78	77,18
Zagłębienie dna rurociągu	2,06 / 1,86	1,46	1,46	1,2	1,0
Odległość [m]	0,00	3,60	2,92	24,60	13,03
Długość trasy [m]	0,00	3,60	6,52	31,12	44,15

Średnica, materiał / Spadek	D1 – SEP	SEP – D2	D2 – D3	D3 – Wp3
Średnica, materiał	PVC 200 SN8 LITA	PVC 200 SN8 LITA	PVC 200 SN8 LITA	PVC 160 SN8 LITA
Spadek	Spadek		0,97%	3,07%

W MIEJSCACH ZBLIŻEŃ DO ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKOPY WYKONAĆ RĘCZNIE ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ POD NADZOREM GESTORÓW SIECI.

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNYCH SIECI I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCJ NIE ZGŁOSZONYCH DO INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

PHU "PLAN - PROJEKT" ***inż. Krzysztof Nawojski***
ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin
NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900

Inwestor :	Inwestor: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin			Faza opracowania : **PROJEKT BUDOWLANY**	
Tytuł rys. : **PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ D1 - Wp2**		Skala : **1 : 100**		Branża : **Instalacje sanitarne**	
		Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: **01.2014 r.**
Projektant:	tech. R. Wojtkiewicz	172/76/Gw	Inst. sanitar.		Nr rysunku : **7**
Asyst. Projektanta:	mgr inż. Robert Bojko		Inst. sanitar.		
Kierownik:	inż. K. Nawojski	39/03/Zg	Konstr.-bud.		